

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10756

Gruppe 135	Anstriche und Imprägnierungen	
Gesuchsteller	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH Lochstrasse 27 Postfach 134 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Hersteller	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Produkt	BBT ANTIFLAME 2050 W	
Beschrieb	Flammschutzmittel für Holz, farblos, Auftragsmenge 170g/m2, Innenanwendung	
Anwendung	Anwendung nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei	
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '905532-10-0966-01-A' (01.02.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	25.05.2011	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	26.09.2005	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 10756**

Groupe 135	Peintures ignifuges et produits d'imprégnation	
Requérant	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH Lochstrasse 27 Postfach 134 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Fabricant	BBT Bio-Brandschutz-Technologie GmbH 9404 Rorschacherberg Schweiz	
Produit	BBT ANTIFLAME 2050 W	
Description	Produit ignifuge incolore pour bois, quantité exigée: 170g/m2, à utiliser à l'intérieur	
Utilisation	utilisation subordonnée à l'autorisation de la police du feu	
Documentation	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '905532-10-0966-01-A' (01.02.2011)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2016	
Date d'édition	25.05.2011	
Remplace l'attestation du	26.09.2005	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

